



Brunnstubeneingang Cholholzquelle

Wasserstatistik 2017

Wassergewinnung

Die drei Quellen Chrüegli-, Haupt- und Kreuzackerquelle lieferten insgesamt 90'516 m³. Von Buus wurden 8'522 m³ bezogen. Die wöchentliche Spülung der Leitung ist ein Teil davon. In den regenarmen Monaten sind wir nach wie vor auf den Wasserverbund mit Buus angewiesen.

Wasserverbrauch

Im Jahr 2017 wurde von Wasserbezügern insgesamt rund 40'494 m³ Wasser verbraucht. Das restliche Wasser der Quellschüttung lief in den Überlauf und somit in den Bach. Dies vor allem während der regenreichen Zeit. Die drei Dorfbrunnen verbrauchen jährlich 2'825 m³ Wasser.

Wasseruntersuchung 2018

Trinkwasserqualität

Viermal jährlich wird das Wasser vom kantonalen Laboratorium überprüft. Die erste Untersuchung 2018 wurde am 1.3.2018 erhoben. Die Wasserproben waren alle in Ordnung und entsprachen den Richtlinien der eidgenössischen Lebensmittelverordnung. Der Nitratgehalt liegt bei 7.45 mg/L, die Gesamt-Wasserhärte bei 22.3 fr.H.

*Bernhard Erb, Brunnenmeister,
Matthias Huber, Ressortchef Wasser*