

Wasserstatistik 2018



Wassergewinnung

Die drei Quellen Chrüegli-, Haupt- und Kreuzackerquelle lieferten insgesamt 91'821 m³ Wasser. Von Buus wurden 8'227 m³ bezogen. Die wöchentliche Spülung der Leitung ist ein Teil davon. In den regenarmen Monaten sind wir auf den Wasserverbund mit Buus angewiesen.

Wasserverbrauch

Im Jahr 2018 wurde von Wasserbe-

zügen insgesamt rund 40'138 m³ Wasser verbraucht. Das restliche Wasser der Quellschüttung lief in den Überlauf, also in den Bach. Dies vor allem während der regenreichen Zeit. Die drei Dorfbrunnen verbrauchten 1'694 m³ Wasser. Während Rickenbach Wasser von Buus bezog, waren die Brunnen im Dorf abgestellt.

*Bernhard Erb, Brunnenmeister,
Matthias Huber, Ressortchef Wasser*

Wasseruntersuchung 2019

Trinkwasserqualität

Viermal jährlich wird das Wasser vom kantonalen Laboratorium überprüft. Die erste Untersuchung 2019 wurde am 19.3.2019 erhoben. Alle Wasserproben waren in Ordnung und entsprachen den Richtlinien der eidgenössischen Lebensmittelverordnung. Der Nitratgehalt liegt bei 9.02 mg/L, die Gesamt-Wasserhärte bei 23.0 fr.H. Im Verlauf des Jahres wurden, wie jedes Jahr, weitergehende Labor-Untersuchungen des Trinkwassers zu bestimmten Stoffen gemacht. Einmal ging es um Pestizide, Pharmakarückstände und Abwassertracer. Ein andermal wurde nach Schwermetallen und flüchtigen organischen Substanzen gesucht. Alle Proben und Untersuchungen waren in Ordnung.